

**Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение
«Гимназия №59»**

654054, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Косыгина, 73, тел 8(3843) 61-40-61, 61-40-60.
Электронная почта: gimnaziya59@yandex.ru

ПРИКАЗ

от 31.08.2020г.

№ 261

**«Об установлении противопожарного
режима в МБНОУ Гимназия № 59»**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в учреждении следующий противопожарный режим:
 - 1.1. Запретить курение во всех помещениях учреждения и на прилегающей территории.
 - 1.2. Запретить хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков, растворителей и др.) в помещениях учреждения, за исключением лаборантской кабинета химии, где разрешается хранение в небольших количествах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в переносном металлическом ящике.
 - 1.3. Запретить сжигание мусора, сухой травы и опавших листвьев деревьев на территории учреждения.
 - 1.4. Производить влажную уборку древесной пыли в столярной мастерской и выносить горючие отходы на контейнерную площадку в ящик для мусора ежедневно после окончания занятий.
 - 1.5. В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть здания учреждения рубильником, расположенным в кабинете № 106 «Щитовая».
 - 1.6. При проведении временных огневых (электросварка, газосварка) и других пожароопасных работ удалить из здания людей, обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения. После окончания таких работ тщательно осмотреть место их проведения на отсутствие очагов возгорания.
 - 1.7. После окончания рабочего дня перед закрытием помещений отключить все электроприборы и выключить свет.
 - 1.8. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, оповестить людей, находящихся в здании, о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.
 - 1.9. Противопожарный инструктаж проводить: вводный - при приеме на работу, повторный - со всеми работниками не реже одного раза в 6 месяцев.
2. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на Трубину Т.С., заместителя директора по БЖ.

Директор МБНОУ «Гимназия № 59»

С приказом ознакомлена



А.С. Гребешкова

Трубина Т.С.